

TILLFÄLLIGA AVSPÄRRNINGAR

1. Syfte

Anvisningen ger riktlinjer för tillfälliga avspärrningar i syfte att göra personal uppmärksam på faror.

2. Omfattning

Gäller hela **INOVYN** Sverige AB:s arbetsområde, såväl innanför som utanför staketet.

3. Ansvar

Arbetsbeordraren och arbetstillståndskrivaren har ett gemensamt ansvar för att avspärrning blir utförd. Den utrustning och det arbete som krävs för avspärrning skall tillhandahållas av arbetsbeordraren om inget annat överenskommits.

4. Beskrivning

4.1 Avspärrning krävs

- vid lyft med kran när det finns risk för fallande föremål
- arbete på höjder där det finns risk för fallande föremål
- vid gropar i marken
- vid borttagna gretingar och liknande
- vid röntgen och fara för strålning
- vid fara för läckage av exempelvis lut och syra
- vid uppförande och nedmontering av arbetsställning
- vid annan fara som kan ge behov av avspärrning
- vid högtrycksspolning (>200 bar)

4.2 Avspärrningens utseende

Avspärrning skall göras med gulsvarta band

4.3 Avspärrning vid dålig belysning

Varningsblinkers skall användas som komplement

4.4 Olika typer av avspärningar

- Avspärningar som bara kan överträdas av ansvarig för avspärning eller i en nödsituation. Dessa avspärningar skall markeras med röd skylt med texten STOPP.
- Avspärningar som kan överträdas om man känner till orsaken och följer eventuella föreskrifter, exempelvis användande av gasmask eller stora skyddsglasögon. Den kan också överträdas efter tillstånd från ansvarig för avspärningen. Dessa avspärningar markeras med gul skylt med texten FARA.

Båda typerna av skyltar skall kompletteras med:

- orsak till avspärningen
- ansvarig för avspärningen. Om annan än INEOS Sverige AB skall även företagsnamn anges.

4.5 Giltighetstid

Avspärningar skall avlägsnas så fort faran inte längre föreligger. Om fara bara finns medan arbete pågår skall avspärningen tas bort vid arbetsdagens slut